

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1200119

Výrobek: Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOHFR B2_{ca} s1 d1 a1

Typ: SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2_{ca}

Jmenovité hodnoty: CAT6A STP, LSOHFR, AWG 23 4 PAIR, 500 MHz

Objednatel: INTELEK spol. s r.o.
Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Česká republika

Výrobce: INTELEK spol. s r.o.
Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 020707-01/01 ze dne: 31.03.2020

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN IEC EN 60332-3-22 ed.2:19 (idt IEC 60332-3-22:2018), ČSN IEC EN 60332-3-10 ed.2:19 (idt IEC 60332-3-10:2018)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 020707 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 05.04.2023

06.04.2020 oprava 21.04.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



020707-01